

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20266000112791



Bogotá D.C. 27-03-2026

Señor

ANONIMO

Correo: alejandragil21@gmail.com

La Ciudad. -

Asunto: Respuesta al oficio radicado con numero IDRD 20261800150872 del 16 de marzo de 2026 en referencia a la situación presentada con aguas negras en el parque Olaya Herrera en el barrio Olaya.

Respetado Señor

En referencia a la situación del asunto, en el que se reportan aguas negras que se sacan en cualquier horario del parque Olaya herrera en el barrio Olaya, me permito indicarle lo siguiente:

- En el año 2023 para las obras de certificación del estadio Olaya Herrera por DIMAYOR, el IDRD instalo una bomba eyectora para evacuar las aguas lluvias del túnel FIFA de jugadores del estadio.
- En enero de 2026, durante el desarrollo de los torneos aficionados, en un día de aguacero, la administración del estadio detecto que las aguas lluvias del túnel, al parecer, estaban saliendo combinadas con aguas negras.
- Una vez verificadas las redes internas de aguas lluvias se detecto que picos altos de lluvias la cajas de aguas negras superan los niveles y se combinan con las aguas lluvias.
- Se hizo un mantenimiento general del tanque y los equipos eyectores de aguas negras de la zona de camerinos, pero aun asi, en picos de lluvia se continua presentando la situación
- Por tal razón y teniendo en cuenta que la situación se presenta en la red interior del estadio, se suspenderá la salida de aguas lluvias en la salida de maratón del estadio y se conectara a la red de aguas negras del estadio.

Página 1 de 2


Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Así las cosas, le solicitamos excusas con la situación que se ha venido presentando, y esperamos haber solucionado esta situación para la primera semana del mes de abril de 2026

Sin otro particular



LUCAS CALDERON D'MARTINO
Subdirector Técnico de Parques(e)

Anexos: N/A
Copia: N/A

Elaboró: Jose A Varela. Arquitecto. Área Administración de Escenarios STP
Proyectó: Jose A Varela. Arquitecto. Área Administración de Escenarios STP
Revisó: Liliana Bastidas. Contratista abogada STP
Aprobó: Lucas Calderón D'Martino Subdirector Técnico de Parques(e))